Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
тел. (861)240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
Аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции
ООО «Эксперт-Юг»
Ю.В. Милохина

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ

Экспертное заключение

№ 000052 от 20.01.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

1. Наименование объекта инспекции: Линолеум поливинилхлоридный, коллекция Версаль
2. Заявитель: ООО "Комитекс ЛИН"
ИНН 1101034833 ОГРН 1021100509583
Юридический адрес: 167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, д. 10, Российская Федерация
Адрес места фактической деятельности: 167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, д. 10, Российская Федерация
Производитель: ООО "Комитекс ЛИН"
Юридический адрес: 167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, д. 10, Российская Федерация
Адрес производства: 167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, д. 10, Российская Федерация
3. Основание для проведения экспертизы: заявление ООО «СЗРЦ «ЭиК»», 98095,Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.35, корпус 4, литер И, помещение 30-Н, ч. помещения 806, р.м. № 1 ИНН: 7805702460, ОГРН: 1177847129096) № 000029 от 14.01.2022 г.
4. Место проведения инспекции (фактический адрес): Орган инспекции «Эксперт-Юг», г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф.9/2, 9/6.
5. Дата (время) проведения инспекции: с 14.01.2022г. по 20.01.2022г.
6. Метод проведения инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19 июля 2007г. №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок.
7. Представленные на экспертизу материалы:
1) Протокол испытаний № 11/20-118/ЦС-21 от 24.12.2021 г., Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации, уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440;
2) Протокол лабораторных испытаний № 04.1021.20006.43773.13 от 27.10.2021 Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511172 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС 51-01-001042 от 05.10.2017 г.;
3) ТУ 22.23.15-003-57443326-2017 "Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове";
4) Макет этикетки.
8. Экспертиза проведена на соответствие: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.
В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для устройства полов в помещениях жилых, общественных и производственных зданий типов А, Б, В, включая детские, образовательные и медицинские учреждения.

Продукция производится по: ТУ 22.23.15-003-57443326-2017 "Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове".

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о свойствах исходных веществ в технической документации и результаты лабораторных исследований.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 11/20-118/ЦС-21 от 24.12.2021 г., Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации, уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440.

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Линолеум поливинилхлоридный, коллекция Версаль.				
Санитарно-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Фталевый ангидрид	мг/м³	ГОСТ32532-2013	Не более 0,02	Менее 0,004
Этиленгликоль	мг/м³	МУ 3130-84	Не более 0,3	Менее 0,1
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	не допускается	не обнаружено

Протокол № 04.1021.20006.43773.13 от 27.10.2021 Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511172

1. Органолептические исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследования	Гигиенический норматив	НД на метод исследования
Запах воздушной среды	балл	1	Не более 2	МУ 2.1.2.1829-04

2. Санитарно-химические исследования:

Определяемые показатели	Обнаруженная концентрация, мг/м³					Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м³	НД на методы исследования
	Стат. режим	Динамический режим, сутки					
		1-е	2-е	3-и	4-е		

Миграция химических веществ в воздушную среду:							
(20±2)°С							
Хлористый водород	<0,005	<0,005	-	-	-	0,1	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Стирол	<0,001	<0,001	-	-	-	0,002	МУК 4.1.3167-14
Формальдегид	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Дибутилфталат	<0,005	<0,005	-	-	-	0,10	МУК 4.1.3168-14
Диоктилфталат	<0,005	<0,005	-	-	-	0,02	МУК 4.1.3168-14
(40±2)°С							
Хлористый водород	<0,005	<0,005	-	-	-	0,1	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Стирол	<0,001	<0,001	-	-	-	0,002	МУК 4.1.3167-14
Формальдегид	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Дибутилфталат	<0,005	<0,005	-	-	-	0,10	МУК 4.1.3168-14
Диоктилфталат	<0,005	<0,005	-	-	-	0,02	МУК 4.1.3168-14

3. Токсикологические показатели:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследования	Гигиенический норматив	НД на методы исследования
Индекс токсичности (It)	%	87,2	80-120	МР 29 ФЦ/2688-2003

4. Физические испытания:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследования	Гигиенический норматив	НД на методы исследования
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	кВ/м	<0,3	15,0	МУ 2.1.2.1829-04, п. 4.5

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлен образец этикетки с указанием следующих данных: наименование и адрес предприятия-изготовителя, условное обозначение продукции, идентификация продукции (номер смены, партии, дата изготовления), линейные размеры, номер контролера качества, гарантийный срок хранения, условия хранения и транспортировки.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, продукция: Линолеум поливинилхлоридный, коллекция Версаль, производитель ООО "Комитекс ЛИН", Юридический адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, д. 10, Российская Федерация, Адрес производства: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, д. 10, Российская Федерация, **соответствует** нормативам и требованиям Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач _____ Квашулько А.П.

СОГЛАСОВАНО
Технический директор ОИ ООО «Эксперт-Юг» _____ Набоких В.С.